


Manuale d'uso
Benutzer Handbuch
Manual de usuario
Manuel d'utilisation
User manual



ATT

Touch screen
(50Hz)

IT
DE
ES
FR
EN



ATT140
ATT260
ATT340



1 MANUALE DI UTILIZZO DEL DISPLAY TOUCH SCREEN

1.1 Generalità

I terminali grafici pGD Touch appartengono alla nuova gamma display TFT touch screen pensata per rendere semplice e intuitivo l'interfacciamento dell'utente con i controlli.

L'elettronica utilizzata, le librerie offerte e le funzionalità avanzate presenti permettono di gestire immagini ad alta risoluzione e funzionalità avanzate per ottenere un elevato standard estetico.

Tutti i display della nuova gamma sono programmabili grazie a 1tool.

1.2 Utilizzo del touch screen display

La struttura delle maschere presenti nei Menu consente di visualizzare, analizzare e impostare i parametri tipici di un essicatore .









L'accesso ai vari menu avviene intuitivamente e rapidamente mediante il tocco con un dito di "pulsanti virtuali".

1.3 La maschera principale

La maschera principale è caratterizzata dalle informazioni fondamentali per il cliente: la temperatura di dewpoint e i pulsanti per l'accesso ai sotto menu.






Le informazioni presenti sono descritte nella seguente tabella:

	<p>Nella prima maschera viene indicato in posizione centrale il valore attuale della temperatura di dewpoint misurata dal sistema. Il valore viene inoltre visualizzato tramite un indicatore “needle” su scala semicircolare che immediatamente fornisce l’informazione di quanto lontano si è dalla zona di alta temperatura di dewpoint (indicata con sfondo rosso)</p>
	<p>Macchina ferma</p>
	<p>Macchina in funzione</p>
	<p>MENU ON/OFF Accesso ai menu di avviamento/stop</p>
	<p>MENU INFORMAZIONI Accesso alla visualizzazione dei trend, delle misure e dello stato macchina</p>
	<p>MENU IMPOSTA DRYER Accesso all’impostazione dei parametri utente</p>
	<p>MENU SERVICE Accesso all’impostazione dei parametri di fabbrica</p>
	<p>Accesso alle informazioni sul RISPARMIO ENERGETICO</p>

1.4 L’avviamento e lo stop della macchina




Seguire la procedura indicata nella seguenti tabelle.

	<p>NORMAL ON OFF </p>	
--	--	--


Stop


Sono possibili due modalità di STOP dell'essicatore:

- STOP NORMALE (consigliato):

	<p>NORMAL ON OFF </p> <p>NOTA: prima di arrestarsi definitivamente l'essicatore completa il suo ciclo di rigenerazione.</p> <p>Al successivo riavvio l'adsorbimento avverrà nella colonna che prima dello stop era in rigenerazione.</p>	
--	--	--

- STOP IMMEDIATO:

	<p>STOP DIRECTLY </p> <p>NOTA: l'essicatore interrompe subito ogni sua attività e viene resettato lo stato della macchina.</p> <p>Al successivo riavvio si avrà: la colonna 1 in adsorbimento e la colonna 2 in rigenerazione.</p>	
--	--	---

	<p>Pulsante generico di ritorno alla maschera principale</p>
--	--

IT 1.5 Il Menu INFORMAZIONI

L'essicatore è stato progettato in modo che durante il normale processo di **adsorbimento** di una colonna, l'altra venga sottoposta al processo di **rigenerazione**.








La rigenerazione di una colonna prevede la successione di 4 fasi ben distinte:

1. **scarico** dell'aria compressa presente nella colonna
2. **riscaldamento** del materiale adsorbente
3. **raffreddamento**
4. **stand-by** della colonna

Nel sinottico presente all'interno del menu INFORMAZIONI è possibile capire quale colonna è attualmente in adsorbimento e quale in rigenerazione.

Informazioni sul SISTEMA

In questo Menu è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie per capire lo stato della macchina e il valore delle sonde di misura.


	<p>SYSTEM </p>																					
	<p>Accesso ai valori delle sonde di misura</p>																					
	<p>Accesso ai timer che illustrano le tempistiche legate alle varie fasi di funzionamento del circuito di adsorbimento / rigenerazione</p>	 <table border="1" data-bbox="778 1644 1059 1854"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">TIMERS</th> </tr> <tr> <th>COL1</th> <th>COL2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADSORB. (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>DRAIN (s)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>HEATING (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>COOLING (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PRESSURIZ. (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		TIMERS		COL1	COL2	ADSORB. (m)	0	0	DRAIN (s)	0	0	HEATING (m)	0	0	COOLING (m)	0	0	PRESSURIZ. (m)	0	0
	TIMERS																					
	COL1	COL2																				
ADSORB. (m)	0	0																				
DRAIN (s)	0	0																				
HEATING (m)	0	0																				
COOLING (m)	0	0																				
PRESSURIZ. (m)	0	0																				

Il circuito di adsorbimento – La rigenerazione della colonna

Le fasi di adsorbimento-rigenerazione vengono evidenziate mediante l'attivazione di specifiche icone come esemplificato nella successiva tabella:


	<p>Colonna 1 in adsorbimento: L'aria compressa circola attraverso la colonna 1</p>	<p>Colonna 2 in rigenerazione: Scarico eventuale aria presente</p>
	<p>Colonna 1 in adsorbimento</p>	<p>Colonna 2 in rigenerazione: Riscaldamento e Modulazione resistenza elettrica</p>
	<p>Colonna 1 in adsorbimento</p>	<p>Colonna 2 in rigenerazione: Raffreddamento</p>
	<p>Colonna 1 in adsorbimento</p>	<p>Colonna 2 in rigenerazione: stand-by</p>

Naturalmente al termine della fase di stand-by si procede con l'inversione delle colonne.




1.7 Informazioni sugli ALLARMI

In presenza di un allarme viene attivata automaticamente la maschera degli ALLARMI ATTIVI che illustra quali sono gli allarmi attualmente in corso. Questa maschera è raggiungibile in due modi:

1. Toccando il simbolo di allarme  che appare nella maschera principale in caso di allarme.
2. Attraverso il menu INFORMAZIONI, come da procedura seguente:



Nota: La presenza di un allarme viene segnalata anche in maschera principale dall'attivazione del simbolo  come indicato nel seguente esempio:




1.8 Informazioni sui TREND delle misure



E' possibile visualizzare l'andamento delle misure principali accedendo al menu TREND.

Esistono due tipi di TREND.

Il primo, detto HYSTORY TREND, visualizza l'andamento storico della sola temperatura di dewpoint ed ha un tempo di campionamento di alcuni minuti. (nota: nella prima revisione del software l'implementazione di questo grafico non è completa e i dati non vengono visualizzati).

Il secondo, detto REAL TIME TREND, visualizza l'andamento attuale della misura selezionata ed ha un tempo di campionamento di alcuni secondi. Inoltre ha la caratteristica che ogni qualvolta si esce dalla maschera il grafico viene resettato.




E' possibile scorrere il grafico usando i pulsanti  e .

E' possibile interrompere lo scorrimento del grafico col pulsante .

Si può ritornare alla rappresentazione iniziale col pulsante .


IT 1.9 Il Menu IMPOSTADRYER

Il Menu IMPOSTADRYER consente l'impostazione dei principali parametri a disposizione dell'UTENTE.



Modifica di un parametro

Per modificare un parametro è sufficiente toccare "virtualmente" sul valore che si vuole modificare. Questo farà comparire una sorta di tastiera che consente l'inserimento del nuovo dato. Come esempio verrà illustrato come modificare il **Setpoint** della macchina:



The screenshot shows the 'U1 - Dewpoint SetPoint (°C):' parameter selected. A virtual keypad is overlaid on the screen, allowing for the input of a new value. The keypad includes a numeric keypad (0-9), arrow keys, and an 'Enter' key. The current value '-40' is shown in a box on the left, and a hand icon points to the keypad. The keypad also displays 'Old -40', 'Min -90', and 'Max 20' for the selected parameter.

La modifica del parametro può avvenire o inserendo il nuovo valore o utilizzando le frecce UP/DOWN.





Inserito il dato premere **Enter** per confermare




NOTA: Nella parte superiore della "tastiera" vengono visualizzati anche il valore minimo e massimo che il parametro può avere

1.10 Impostazione della DATA DI ULTIMA MANUTENZIONE

La data di ultima manutenzione è una informazione fondamentale per segnalare al momento opportuno l'allarme di sostituzione dei filtri.





Per accedere a questa informazione e per impostare una nuova data seguire la seguente procedura:

 	<p>DRYER SETTING</p> 	
---	---	--

 		<p>Per aggiornare la data impostare Update Maint.Date = 1.</p>
---	---	---


1.11 Impostazione della DATA/ORA

Utilizzare la procedura Modifica di un Parametro per impostare i valori corretti nei vari campi: Anno-Mese-Giorno, Ora-Minuto

 	<p>DATE TIME</p> 	
---	---	--

IT 1.12 Impostazione della LINGUA


Accedere alla maschera di impostazione LINGUA e toccare la bandiera della lingua desiderata



1.13 Il Menu SERVICE

Il Menu SERVICE consente l'impostazione dei parametri segreti della macchina.

L'accesso a tali dati deve essere effettuato con **cautela** esclusivamente da **personale esperto**. Pertanto l'accesso a tale menu avviene previo inserimento di una password ("2").






1.14 Il Menu ENERGY SAVING

La macchina è in grado di determinare e visualizzare la quantità di kWh risparmiati rispetto ad una qualunque delle seguenti tecnologie:



- Heatless
- Heat Regenerated
- Blower

Con tale quantità, con opportuno fattore di conversione, è possibile visualizzare anche l'importo monetario di quanto risparmiato.

Tutte queste informazioni sono raggiungibili e impostabili mediante la seguente procedura:

		 kWh risparmiati  Importo Monetario risparmiato
---	--	--



1.15 Configurazione dell'ENERGY SAVING

		<p>E1 = selezione del tipo di moneta</p> <p>E2 = fattore di conversione importo/kWh (esempio 0,12€/kWh)</p> <p>E3 = Selezione del tipo di tecnologia di confronto</p>
---	---	---

Visualizzazione dei kWh Risparmiati nella pagina principale

Può essere interessante tenere visualizzata sulla maschera principale l'informazione di quanto kWh la macchina sta risparmiando rispetto ad un'altra tecnologia.

Per fare questo è necessario portarsi nella maschera di *Configurazione dell'Energy Saving* e seguire la procedura:

	<p>Il risultato di questa impostazione è visibile se si ritorna nella maschera principale</p>	
--	---	--

1.16 Caratteristiche tecniche pGD7" Display

Ratings

Alimentazione 24 Vdc (18 to 30 Vdc)

Corrente assorbita 0.7A at 24 Vdc (max.)

Fusibile Automatico

Peso Approx 1.0 kg

Batteria Ricaricabile a litio, non sostituibile dall'utente

Display

Risoluzione 800x480, WVGA

Area display attiva 7" diagonal

Colori 64 K

Retro-illuminazione LED

Luminosità 160 Cd/m² typ.

Regolazione luminosità Yes

Requisiti di sistema

Sistema operativo Microsoft Windows CE 6.0

Interfaccia operativa

Touchscreen Analog resistive

Interfacce

Porta Ethernet 10/100 Mbit

Porta USB Host interface, vers. 2.0 Host interface, vers. 1.1

Porta Seriale 1: Com1 RS232, RS485, RS422, confi gurabile via software

Porta Seriale 2: Com2 RS232, RS485, RS422, confi gurabile via software

Porta Aux non attiva

Funzionalità

Grafi ca vettoriale Sì, incluso supporto SVG 1.0

Oggetti dinamici Sì. Visibilità, posizione, rotazione

Font-TrueType Sì

Multi-Protocollo Sì, massimo 2 driver

Storico e trend Sì. Limitato alla memoria della Flash memory

Multi-lingue

Sì, con impostazione della lingua run-timee limitato solo dalla memoria disponibile

Allarmi Sì

Lista eventi Sì

Hardware Real Time Clock Sì, con batteria di back-up

Buzzer "Beep" alla pressione del touch (confi gurabile)

Condizioni ambientali

Temperatura di lavoro 0 to 50 °C

Temperatura di immagazzinamento -20 to 70 °C

Umidità i lavoro e immagazzinamento 5 – 85 % umidità relativa, non-condensante

Grado di protezione IP65 (front panel) - IP20 (rear)

Dimensioni

Pannello frontale LxH 187x147 mm

Foratura Ax B 176x136 mm

Profondità D+T 45+4 mm





Fig.4

Legenda:

- 1. Alimentazione / Power supply
- 2. Aux Port: non attiva / inactive
- 3. PLC Port: Com1
- 4. PC/Printer Port: Com2
- 5. Ethernet port
- 6. USB Port



1 BENUTZERHANDBUCH DES TOUCHSCREEN-DISPLAYS

DE

1.1 Allgemeines

Die grafischen Bediengeräte pGD Touch gehören zur Neuserie von TFT-Touchscreen-Displays für den einfachen und intuitiven Dialog zwischen Benutzer und Steuerungen.

Die integrierte Elektronik, die angebotenen Bibliotheken und die ausgereiften Funktionen ermöglichen die Verwaltung von Bildern hoher Auflösung sowie fortschrittlichen Funktionen und garantieren hohe ästhetische Standards.

Sämtliche Displays der neuen Serie sind dank 1tool programmierbar.

1.2 Gebrauch des Touchscreen-Displays

Mithilfe der Fenster in den einzelnen Menüs können die Kenngrößen eines Trockners angezeigt, analysiert und eingestellt werden.









Durch Berühren „virtueller Schaltflächen“ werden die Menüs intuitiv und schnell aufgerufen.

1.3 Das Hauptfenster

Im Hauptfenster sind die für den Kunden maßgeblichen Informationen eingeblendet: die Temperatur des Taupunkts sowie die Schaltflächen für den Zugriff auf die Untermenüs.






Die Beschreibung der angezeigten Informationen findet sich in folgender Tabelle:

	<p>In der Mitte des ersten Fensters erscheint die aktuell vom System gemessene Taupunkt-Temperatur. Der Temperaturwert wird darüber hinaus anhand einer „Anzeigenadel“ auf einer halbrunden Skala dargestellt, so dass der Abstand zum Bereich der hohen Taupunkt-Temperatur (roter Hintergrund) sofort ersichtlich ist</p>
	<p>Gerät ausgeschaltet</p>
	<p>Gerät eingeschaltet</p>
	<p>MENÜ EIN/AUS Zugriff auf die Menüs Start/Stop</p>
	<p>MENÜ INFORMATIONEN Zugriff auf die Anzeige der Messwertkurven, Messwerte und des Gerätezustands</p>
	<p>MENÜ TROCKNER-EINSTELLUNGEN Zugriff auf die Einstellung der Benutzerparameter</p>
	<p>MENÜ SERVICE Zugriff auf die Einstellung der Werkparameter</p>
	<p>Zugriff auf die Informationen über ENERGIEEINSPARUNG</p>

1.4 Start und Stopp des Geräts




Führen Sie die Schritte lt. folgenden Tabellen durch.

	<p>NORMAL ON OFF </p>	
--	--	--

Stopp


Es sind zwei STOPP-Modalitäten des Trockners implementiert:

- DE** - NORMALER STOPP (empfohlen):

	<p>NORMAL ON OFF </p> <p>HINWEIS: Vor der endgültigen Ausschaltung beendet der Trockner seinen Regenerationszyklus. Beim anschließenden Start erfolgt die Adsorption in der vor Ausschaltung in Regeneration befindlichen Säule.</p>	
--	--	--

- SOFORTIGER STOPP:

	<p>STOP DIRECTLY </p> <p>HINWEIS: Der Trockner bricht unmittelbar sämtliche Funktionen ab und der Gerätezustand wird zurückgesetzt. Beim anschließenden Start liegt folgende Situation vor: Säule 1 in Adsorption und Säule 2 in Regeneration.</p>	
--	--	---

	Schaltfläche zum Aufrufen des Hauptfensters
---	---

1.5 Das Menü INFORMATIONEN

Der Trockner ist derart ausgelegt, dass beim normalen **Adsorptionsvorgang** einer Säule in der anderen Säule der **Regenerationsprozess** abläuft.








Die Regeneration einer Säule beinhaltet die Abfolge von 4 unterschiedlichen Phasen:

1. **Auslass** der Druckluft aus der Säule
2. **Erwärmung** des Adsorptionsmaterials
3. **Kühlung**
4. **Standby** der Säule

Am Schaubild im Menü INFORMATIONEN lässt sich erkennen, welche der Säulen sich in Adsorption bzw. Regeneration befindet.

SYSTEMINFORMATIONEN






In diesem Menü können sämtliche Informationen über den Zustand des Geräts und den Wert des Messfühlers abgerufen werden.

	<p>SYSTEM </p>																					
	<p>Zugriff auf die Werte der Messfühler</p>																					
	<p>Zugriff auf die Zeitgeber für die Anzeige der Zeitsteuerungen im Rahmen der einzelnen Funktionsphasen des Adsorptions-/Regenerationskreislaufs</p>	 <table border="1" data-bbox="778 1641 1058 1854"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">TIMERS</th> </tr> <tr> <th>COL1</th> <th>COL2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADSORB. (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>DRAIN (s)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>HEATING (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>COOLING (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PRESSURIZ. (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		TIMERS		COL1	COL2	ADSORB. (m)	0	0	DRAIN (s)	0	0	HEATING (m)	0	0	COOLING (m)	0	0	PRESSURIZ. (m)	0	0
	TIMERS																					
	COL1	COL2																				
ADSORB. (m)	0	0																				
DRAIN (s)	0	0																				
HEATING (m)	0	0																				
COOLING (m)	0	0																				
PRESSURIZ. (m)	0	0																				

Der Adsorptionskreislauf - Die Regeneration der Säule


Die Adsorptions-/Regenerationsphasen werden durch Aktivierung spezieller Symbole lt. Beispiel in folgender Tabelle veranschaulicht:

DE

	<p>Säule 1 in Adsorption: Die Druckluft strömt durch Säule 1</p> 	<p>Säule 2 in Regeneration: Auslass eventuell vorhandener Luft</p>
	<p>Säule 1 in Adsorption</p>	<p>Säule 2 in Regeneration: Erwärmung und Modulation des elektrischen Widerstands</p>
	<p>Säule 1 in Adsorption</p>	<p>Säule 2 in Regeneration: Kühlung</p>
	<p>Säule 1 in Adsorption</p>	<p>Säule 2 in Regeneration: Standby</p>

Nach der Standby-Phase werden die Säulen natürlich vertauscht.


1.6 Informationen über die SOFTWARE-Revision




1.7 Informationen über die ALARME


Bei Vorliegen eines Alarms wird automatisch das Fenster der AKTIVEN ALARME mit den aktuell ausgelösten Alarmen eingeblendet.

Für das Aufrufen dieses Fensters sind zwei Möglichkeiten vorhanden:

1. Durch Berühren des Alarmsymbols , das bei Eintreten eines Alarms im Hauptfenster erscheint.
2. Über das Menü INFORMATIONEN in folgender Weise:



Hinweis: Das Vorliegen eines Alarms wird durch Aktivierung des Symbols It. folgendem Beispiel auch im Hauptfenster angezeigt:



1.8 Informationen über die MESSKURVEN


Durch Aufrufen des Menüs TREND können die wichtigsten Messkurven angezeigt werden.



DE


Es sind zwei TREND-Typen implementiert.

Der erste als HISTORY TREND bezeichnete Typ zeigt nur die historische Kurve der Taupunkt-Temperatur und weist eine Abtastzeit von einigen Minuten auf. (Hinweis: In der ersten Software-Revision ist die Implementation dieses Diagramms nicht vollständig, so dass keine Daten angezeigt werden).

Der zweite als REAL TIME TREND bezeichnete Typ zeigt die aktuelle Kurve des ausgewählten Messwerts und weist eine Abtastzeit von einigen Sekunden auf. Darüber hinaus wird das Diagramm in diesem Typ bei Beenden des Fensters jedes Mal zurückgesetzt.



Zum Scrollen des Diagramms dienen die Schaltflächen  und .


Das Scrollen des Diagramms kann mit der Schaltfläche  unterbrochen werden.

Die Ausgangsanzeige wird mit der Schaltfläche  wiederhergestellt.

1.9 Das Menü TROCKNER-EINSTELLUNGEN

Mit dem Menü TROCKNER-EINSTELLUNGEN können die wichtigsten Parameter des BENUTZERS eingestellt werden.



DE



Einen Parameter ändern

Zum Ändern eines Parameters den zu bearbeitenden Wert einfach „virtuell“ berühren. Dadurch erscheint eine Tastatur für die Eingabe des neuen Werts.

Im dargestellten Beispiel wird das Verfahren zur Änderung des Geräte-**Sollwerts** gezeigt:



Die Änderung des Parameters ist entweder durch Eingabe des neuen Werts oder anhand der Pfeile UP/DOWN möglich.





Den eingegeben Wert mit **Enter** bestätigen




HINWEIS: In der oberen Leiste der „Tastatur“ werden darüber hinaus der Mindest- und Höchstwert des Parameters angezeigt

1.10 Einstellung des LETZTEN WARTUNGSDATUMS

Das Datum der letzten Wartung ist eine wesentliche Information für den Zeitpunkt der Alarmanzeige zum Filterwechsel.





Für das Abrufen dieser Information und die Einstellung eines neuen Datums folgendermaßen vorgehen:

 	<p>DRYER SETTING</p> 	 <p>DRYER SETTINGS</p> <table border="1"> <tr> <td>U1 - Dewpoint SetPoint (°C):</td> <td>-40</td> <td>U7 - BMS Address:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>U2 - Pressure (bar):</td> <td>7</td> <td>U8 - BMS Baudrate: 9600</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)</td> <td>1</td> <td>U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)</td> <td>0</td> <td>U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)</td> <td>0</td> <td>U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td colspan="2">U6 Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)</td> <td colspan="2">0</td> </tr> </table>	U1 - Dewpoint SetPoint (°C):	-40	U7 - BMS Address:	1	U2 - Pressure (bar):	7	U8 - BMS Baudrate: 9600	3	U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)	1	U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):	0	U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)	0	U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):	5	U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)	0	U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):	120	U6 Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)		0	
U1 - Dewpoint SetPoint (°C):	-40	U7 - BMS Address:	1																							
U2 - Pressure (bar):	7	U8 - BMS Baudrate: 9600	3																							
U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)	1	U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):	0																							
U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)	0	U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):	5																							
U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)	0	U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):	120																							
U6 Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)		0																								

 	 <p>DRYER SETTINGS</p> <p>U13 - Enable Money: (0=No; 1=Yes) 0</p> <p>MAINTENANCE</p> <p>Last Maintenance Date: 20 12 / 1 / 22</p> <p>Update Maint. Date (0= No; 1= Yes): 0</p>	<p>Zur Aktualisierung des Datums Folgendes einstellen Update Maint.Date = 1.</p>
---	--	---

1.11 Einstellung von DATUM/UHRZEIT

Mit dem Verfahren zur Änderung eines Parameters die richtigen Werte in die jeweiligen Felder eingeben: Jahr-Monat-Tag, Stunde-Minute

 	<p>DATE TIME</p> 	 <p>DRYER SETTINGS</p> <table border="1"> <tr> <td>U1 - Dewpoint SetPoint (°C):</td> <td>-40</td> <td>U7 - BMS Address:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>U2 - Pressure (bar):</td> <td>7</td> <td>U8 - BMS Baudrate: 9600</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)</td> <td>1</td> <td>U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)</td> <td>0</td> <td>U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)</td> <td>0</td> <td>U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td colspan="2">U6 Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)</td> <td colspan="2">0</td> </tr> </table>	U1 - Dewpoint SetPoint (°C):	-40	U7 - BMS Address:	1	U2 - Pressure (bar):	7	U8 - BMS Baudrate: 9600	3	U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)	1	U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):	0	U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)	0	U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):	5	U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)	0	U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):	120	U6 Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)		0	
U1 - Dewpoint SetPoint (°C):	-40	U7 - BMS Address:	1																							
U2 - Pressure (bar):	7	U8 - BMS Baudrate: 9600	3																							
U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)	1	U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):	0																							
U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)	0	U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):	5																							
U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)	0	U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):	120																							
U6 Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)		0																								

1.12 Einstellung der SPRACHE

Das Fenster für die Einstellung der SPRACHE abrufen und die Flagge der gewünschten Sprache berühren .

DE




1.13 Das Menü SERVICE

Über das Menü SERVICE können die geheimen Parameter des Geräts eingestellt werden.

Der Zugriff auf diese Daten erfordert größte **Vorsicht** und ist ausschließlich **erfahrenem Personal** vorbehalten.

Für den Zugang zu diesem Menü wird daher ein Passwort („2“) benötigt.



1.14 Das Menü ENERGIEEINSPARUNG





Das Gerät kann die Menge der eingesparten kWh im Vergleich zu einer der folgenden Technologien bestimmen und anzeigen:

- Heatless
- Heat Regenerated
- Blower



Mit dieser Menge lässt sich anhand eines entsprechenden Umrechnungsfaktors ebenfalls die eingesparte Geldsumme anzeigen.

Für das Abrufen und die Einstellung dieser Informationen gilt folgendes Verfahren:

DE

		 gesparte kWh  gesparte Geldsumme
---	--	--

1.15 Konfiguration der ENERGIEEINSPARUNG

		<p>E1 = Auswahl der Währung</p> <p>E2 = Umrechnungsfaktor Betrag/kWh (zum Beispiel 0,12€/kWh)</p> <p>E3 = Auswahl der zu vergleichenden Technologie</p>
---	---	---

Anzeige der gesparten kWh auf der Hauptseite

Es könnte möglicherweise aufschlussreich sein, die Information über die gegenüber einer anderen Technologie vom Gerät gesparten kWh permanent auf der Hauptseite anzuzeigen.

Hierzu das Fenster für die *Konfiguration der Energieeinsparung* aufrufen und folgendermaßen vorgehen:

	<p>Das Ergebnis dieser Einstellung wird bei Rückkehr auf die Hauptseite eingeblendet.</p>	
---	---	--

1.16 Technische Daten des pGD7" Displays

Eigenschaften

Versorgung 24 Vdc (18 bis 30 Vdc)

Stromaufnahme 0,7A bei 24 Vdc (max.)

Automatische Sicherung

Gewicht ca. 1,0 kg

Aufladbarer Lithium-Akku, nicht vom Anwender austauschbar

Display

Auflösung 800x480, WVGA

Aktiver Displaybereich 7" in der Diagonale

Farben 64 K

LED-Hinterbeleuchtung

Helligkeit 160 Cd/m² typ.

Helligkeitsregelung Ja

Systemanforderungen

Betriebssystem Microsoft Windows CE 6.0

Benutzeroberfläche

Analog resistiver Touchscreen

Schnittstellen

Ethernet-Port 10/100 Mbit

USB-Anschluss Host Interface, Version 2.0 Host Interface, Version 1.1

Serielle Schnittstelle 1: Com1 RS232, RS485, RS422, mittels Software konfigurierbar

Serielle Schnittstelle 2: Com2 RS232, RS485, RS422, mittels Software konfigurierbar

Aux-Anschluss nicht aktiv

Funktionen

Vektorgrafik Ja, inkl. SVG 1.0 Unterstützung

Dynamische Objekte Ja. Sichtbarkeit, Position, Drehung

TrueType Schriften Ja

Multi-Protokoll Ja, maximal 2 Treiber

Historie und Trend Ja. Beschränkt auf Speicher des Flash-Speichers

Mehrsprachen-Unterstützung

Ja, mit Runtime-Spracheinstellung und auf den verfügbaren Speicher beschränkt

Alarmer Ja

Ereignisliste Ja

Hardware Real Time Clock Ja, mit Pufferbatterie

Summer „Beep“ beim Drücken des Touchscreens (konfigurierbar)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur 0 bis 50 °C

Lagertemperatur -20 bis 70 °C

Feuchtigkeit der Betriebs- und Lagerumgebung 5 – 85 % relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend

Schutzart IP65 (Frontblende) - IP20 (Rückseite)

Abmessungen

Frontblende LxH 187x147 mm

Bohrabstand Ax B 176x136 mm

Tiefe D+T 45+4 mm

1.17 Elektrische Anschlüsse

DE





Fig.4

Legenda:

1. Alimentazione / Power supply
2. Aux Port: non attiva / inactive
3. PLC Port: Com1
4. PC/Printer Port: Com2
5. Ethernet port
6. USB Port



1 MANUAL DE USO DE LA PANTALLA TÁCTIL

1.1 Generalidades

Los terminales gráficos pGD Touch pertenecen a la nueva gama de pantallas táctiles TFT, pensada para hacer que la interfaz del usuario con los controles sea simple e intuitiva.

La electrónica utilizada, las librerías ofrecidas y las funciones avanzadas disponibles permiten gestionar imágenes de alta resolución para obtener un elevado nivel estético.

Todas las pantallas de la nueva gama se programan mediante 1tool.

1.2 Uso de la pantalla táctil

Las pantallas presentes en los menús permiten visualizar, analizar y configurar los parámetros típicos de un secador.

Se accede a los diferentes menús de manera intuitiva y rápida presionando los correspondientes botones con un dedo.









1.3 Pantalla principal

La pantalla principal proporciona la información básica para el cliente: la temperatura del punto de condensación y los botones para acceder a los menús.






En la siguiente tabla se describen la información y los menús presentes en la pantalla principal:

ES

 <p>En la parte central de la pantalla se visualiza la temperatura actual del punto de condensación, medida por el sistema. El valor también se indica mediante un indicador con aguja en una escala semi-circular que permite saber de inmediato lo lejos que se está de la zona de alta temperatura del punto de condensación (fondo rojo).</p>
 <p>Máquina parada</p>
 <p>Máquina en marcha</p>
 <p>MENÚ ON/OFF Permite acceder a los menús de encendido y de apagado</p>
 <p>MENÚ INFORMACIÓN Permite acceder a los datos sobre la tendencia de las medidas principales así como a las medidas y al estado de la máquina</p>
 <p>MENÚ DE CONFIGURACIÓN DEL SECADOR Permite acceder al menú de configuración de los parámetros de usuario</p>
 <p>MENÚ SERVICIO Permite acceder al menú de configuración de los parámetros de fábrica.</p>
 <p>Permite acceder a la información sobre el AHORRO de ENERGÍA</p>

1.4 Encendido y apagado de la máquina




Para encender y apagar la máquina hay que seguir el procedimiento descrito en las siguientes tablas.

	<p>NORMAL ON OFF </p>	
--	--	--

Parada


El secador se puede parar de dos maneras:

- PARADA NORMAL (aconsejada):

	<p>NORMAL ON OFF </p> <p>NOTA: antes de detenerse definitivamente, el secador completa su ciclo de regeneración.</p> <p>Cuando se vuelva a poner en marcha, la adsorción se producirá en la columna que antes del apagado estaba en regeneración.</p>	
--	---	--

- PARADA INMEDIATA:

	<p>STOP DIRECTLY </p> <p>NOTA: el secador interrumpe inmediatamente todas sus actividades y se restablece el estado de la máquina.</p> <p>Cuando se vuelva a poner en marcha, la columna 1 estará en adsorción y la columna 2 en regeneración.</p>	
--	---	--

	Botón para volver a la pantalla principal
---	---

1.5 Menú INFORMACIÓN

El secador ha sido diseñado para que, durante la **adsorción** normal de una columna, la otra se someta a un ciclo de **regeneración**.







La regeneración de una columna prevé cuatro fases sucesivas:

1. **Descarga** del aire comprimido presente en la columna
2. **Calentamiento** del material adsorbente
3. **Enfriamiento**
4. **Stand-by** de la columna

Mediante el cuadro presente en el menú INFORMACIÓN es posible saber qué columna está en adsorción y cuál en regeneración.






Información sobre el SISTEMA

En este menú es posible obtener toda la información necesaria sobre el estado de la máquina y el valor de las sondas de medición.

	<p>SYSTEM</p>																					
	<p>Acceso a los valores de las sondas de medición</p>																					
	<p>Acceso a los temporizadores que indican los tiempos de cada fase de funcionamiento del circuito de adsorción y regeneración.</p>	 <table border="1" data-bbox="778 1641 1058 1854"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">TIMERS</th> </tr> <tr> <th>COL1</th> <th>COL2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADSORB. (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>DRAIN (s)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>HEATING (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>COOLING (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PRESSURIZ. (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		TIMERS		COL1	COL2	ADSORB. (m)	0	0	DRAIN (s)	0	0	HEATING (m)	0	0	COOLING (m)	0	0	PRESSURIZ. (m)	0	0
	TIMERS																					
	COL1	COL2																				
ADSORB. (m)	0	0																				
DRAIN (s)	0	0																				
HEATING (m)	0	0																				
COOLING (m)	0	0																				
PRESSURIZ. (m)	0	0																				

Circuito de adsorción – Regeneración de la columna


Las fases de adsorción y de regeneración se indican visualizando unos iconos específicos, como se describe en la siguiente tabla:

	<p>Columna 1 en adsorción: El aire comprimido circula por la columna 1</p> 	<p>Columna 2 en regeneración: Descarga del eventual aire presente</p>
	<p>Columna 1 en adsorción</p>	<p>Columna 2 en regeneración: Calentamiento y modulación de la resistencia eléctrica</p>
	<p>Columna 1 en adsorción</p>	<p>Columna 2 en regeneración: Enfriamiento</p>
	<p>Columna 1 en adsorción</p>	<p>Columna 2 en regeneración: stand-by</p>

Naturalmente, al final de la fase de stand-by, las columnas se invierten.

1.6 Información sobre la versión del SOFTWARE


ES




1.7 Información sobre las ALARMAS

En presencia de una alarma, se visualiza automáticamente la pantalla de ALARMAS ACTIVAS en la que se indican las alarmas existentes.

Es posible acceder a esta pantalla de dos maneras:

1. Tocando el símbolo de alarma  que aparece en la pantalla principal cuando se produce una alarma.
2. Desde el menú INFORMACIÓN, mediante el siguiente procedimiento:



Nota: la presencia de una alarma está indicada en la pantalla principal mediante la visualización del correspondiente símbolo, como se ilustra a continuación:



1.8 Información sobre la TENDENCIA de las medidas


Es posible visualizar la tendencia de las medidas principales accediendo al menú TENDENCIA.

Existen dos tipos de TENDENCIAS.

La primera, llamada HYSTORY TREND, visualiza la tendencia histórica de la temperatura del punto de condensación, y su tiempo de muestreo es de algunos minutos (nota: en la primera versión del software, este gráfico no está completamente implementado y los datos no se visualizan).

La segunda, llamada REAL TIME TREND, visualiza el desarrollo actual de la medida seleccionada, y su tiempo de muestreo es de algunos segundos. Además, cada vez que se sale de esta pantalla, se restablece el gráfico.

ES



Es posible desplazar el gráfico mediante los botones y .


Es posible interrumpir el desplazamiento del gráfico con el botón .

Es posible volver a la representación inicial con el botón .

1.9 Menú de CONFIGURACIÓN del SECADOR

El menú de configuración del secador permite configurar los principales parámetros a disposición del usuario.


ES



Modificación de un parámetro

Para modificar un parámetro es suficiente tocar el valor que se desea modificar. Una vez tocado, se visualiza un teclado virtual que permite introducir el nuevo valor.

A continuación se ilustra cómo modificar el **Setpoint** de la máquina:



El parámetro se puede modificar introduciendo directamente el valor deseado o presionando las teclas flecha arriba y flecha abajo.

Una vez introducido el dato, hay que pulsar **Enter** para confirmarlo.





NOTA: en la parte superior del teclado virtual se visualizan el valor mínimo y el máximo que puede tener el parámetro.



1.10 Configuración de la FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO

La fecha del último mantenimiento es una información fundamental para que se visualice, en el momento oportuno, la alarma de sustitución de los filtros.

Para acceder a esta información y para configurar la nueva fecha, hay que seguir el procedimiento descrito a continuación:





ES

 	<p>DRYER SETTING</p> 	 <p>DRYER SETTINGS</p> <table border="1"> <tr> <td>U1 - Dewpoint SetPoint (°C):</td> <td>-40</td> <td>U7 - BMS Address:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>U2 - Pressure (bar):</td> <td>7</td> <td>U8 - BMS Baudrate: 9600</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)</td> <td>1</td> <td>U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)</td> <td>0</td> <td>U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)</td> <td>0</td> <td>U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td colspan="2">U6 Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)</td> <td colspan="2">0</td> </tr> </table>	U1 - Dewpoint SetPoint (°C):	-40	U7 - BMS Address:	1	U2 - Pressure (bar):	7	U8 - BMS Baudrate: 9600	3	U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)	1	U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):	0	U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)	0	U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):	5	U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)	0	U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):	120	U6 Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)		0	
U1 - Dewpoint SetPoint (°C):	-40	U7 - BMS Address:	1																							
U2 - Pressure (bar):	7	U8 - BMS Baudrate: 9600	3																							
U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)	1	U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):	0																							
U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)	0	U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):	5																							
U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)	0	U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):	120																							
U6 Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)		0																								

	 <p>MAINTENANCE</p> <p>Last Maintenance Date: 20 12 / 1 / 22</p> <p>Update Maint. Date (0= No; 1= Yes): 0</p>	<p>Para actualizar la fecha, configurar: Update Maint.Date = 1.</p>
--	---	--

1.11 Configuración de la FECHA/HORA


Mediante el procedimiento para modificar un parámetro, es posible configurar los valores correctos en los diferentes campos: Año-Mes-Día y Hora-Minuto.

 	<p>DATE TIME</p> 	 <p>DRYER SETTINGS</p> <table border="1"> <tr> <td>U1 - Dewpoint SetPoint (°C):</td> <td>-40</td> <td>U7 - BMS Address:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>U2 - Pressure (bar):</td> <td>7</td> <td>U8 - BMS Baudrate: 9600</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)</td> <td>1</td> <td>U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)</td> <td>0</td> <td>U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)</td> <td>0</td> <td>U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td colspan="2">U6 Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)</td> <td colspan="2">0</td> </tr> </table>	U1 - Dewpoint SetPoint (°C):	-40	U7 - BMS Address:	1	U2 - Pressure (bar):	7	U8 - BMS Baudrate: 9600	3	U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)	1	U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):	0	U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)	0	U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):	5	U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)	0	U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):	120	U6 Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)		0	
U1 - Dewpoint SetPoint (°C):	-40	U7 - BMS Address:	1																							
U2 - Pressure (bar):	7	U8 - BMS Baudrate: 9600	3																							
U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)	1	U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):	0																							
U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)	0	U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):	5																							
U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)	0	U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):	120																							
U6 Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)		0																								

1.12 Configuración del IDIOMA

Acceder a la pantalla de configuración del IDIOMA y seleccionar la bandera correspondiente al idioma deseado.

ES




1.13 Menú SERVICIO

El menú SERVICIO permite configurar los parámetros secretos de la máquina.

Los parámetros tienen que ser modificados con mucha **atención**, solo por parte de **personal experto**.

Por lo tanto, el acceso a este menú está protegido por una contraseña ("2").







1.14 Menú de AHORRO DE ENERGÍA

La máquina puede determinar y visualizar la cantidad de kWh ahorrados con relación a una de las siguientes tecnologías:

- Heatless
- Heat Regenerated
- Blower



Conociendo esta cantidad y aplicando el correspondiente factor de conversión, se puede saber también el importe monetario ahorrado.

Es posible acceder a esta información y configurarla mediante el siguiente procedimiento:

		 kWh ahorrados  Importe ahorrado monetario
---	--	---

ES

1.15 Configuración del AHORRO DE ENERGÍA

		<p>E1 = selección de la divisa</p> <p>E2 = factor de conversión importe/kWh (por ejemplo, 0,12€/kWh)</p> <p>E3 = selección del tipo de tecnología con la que se desea la comparación</p>
---	---	--

Visualización de los kWh ahorrados en la pantalla principal

Puede ser útil visualizar en la pantalla principal cuántos kWh ha ahorrado la máquina con relación a otras tecnologías.

Para ello, es necesario acceder a la pantalla de *Configuración del ahorro de energía* y seguir el procedimiento:

	<p>El resultado de esta configuración se visualiza al volver a la pantalla principal</p>	
--	--	--

1.16 Características técnicas de la pantalla pGD7”

Características generales

Alimentación 24 Vcc (de 18 a 30 Vcc)

Corriente absorbida 0,7 A a 24 Vcc (máx.)

Fusible automático

Peso aprox. 1,0 kg

Batería recargable de litio, no sustituible por el usuario

Pantalla

Resolución 800x480, WVGA

Área de la pantalla activa 7” diagonal

Colores 64 K

Retroiluminación LED

Brillo 160 Cd/m² typ.

Regulación del brillo Sí

Requisitos de sistema

Sistema operativo Microsoft Windows CE 6.0

Interfaz operativa

Pantalla táctil analógica resistiva

Conexiones

Puerto Ethernet 10/100 Mbit

Puerto USB Host interface vers. 2.0 Host interface vers. 1.1

Puerto serial 1: Com1 RS232, RS485 y RS422, configurable mediante software

Puerto serial 2: Com2 RS232, RS485 y RS422, configurable mediante software

Puerto auxiliar no activo

Funciones

Gráfico vectorial Sí, incluido soporte SVG 1.0

Objetos dinámicos Sí. Visibilidad, posición y rotación

Fuente TrueType Sí

Multiprotocolo Sí, máximo 2 controladores

Historial y tendencia Sí. Limitado a la capacidad de la memoria flash

Multilingüe

Sí, con configuración del idioma en modo runtime, limitado solo por la memoria disponible

Alarmas Sí

Lista de eventos Sí

Reloj hardware en tiempo real Sí, con batería de respaldo

Pitido al presionar la pantalla táctil (configurable)

Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo de 0 a 50 °C

Temperatura de almacenaje de -20 a 70 °C

Humedad de trabajo y de almacenaje 5 – 85 % humedad relativa, no condensante

Grado de protección IP65 (panel frontal) - IP20 (parte trasera)

Dimensiones

Panel frontal LxH 187x147 mm

Hueco AxH 176x136 mm

Profundidad D+T 45+4 mm

1.17 Conexiones eléctricas





Fig.4

Legenda:

1. Alimentazione / Power supply
2. Aux Port: non attiva / inactive
3. PLC Port: Com1
4. PC/Printer Port: Com2
5. Ethernet port
6. USB Port



1 NOTICE D'UTILISATION DE L'AFFICHEUR À EFFLEUREMENT

1.1 Généralités

Les terminaux graphiques pGD Touch appartiennent à la nouvelle gamme d'afficheurs TFT à effleurement pensée pour simplifier et rendre intuitive l'interface entre l'utilisateur et les commandes.

La technologie électronique utilisée, les bibliothèques et les fonctions avancées proposées par le système permettent de gérer des images à haute résolution et des fonctions de pointe en mesure d'atteindre un standard esthétique élevé.

Tous les afficheurs de la nouvelle gamme sont programmables grâce à 1tool.

1.2 Utilisation de l'afficheur à effleurement

La structure des fenêtres des menus permet de visualiser, analyser et configurer les paramètres typiques d'un déshumidificateur.

L'accès aux différents menus se fait de façon intuitive et rapidement par contact d'un doigt sur des boutons « virtuels ».




1.3 La fenêtre principale

La fenêtre principale contient les informations fondamentales pour le client : la température de rosée et les boutons d'accès aux sous-menus.






Ces informations sont résumées dans la table ci-dessous :

FR

 <p>La première fenêtre affiche, au centre, la valeur actuelle de la température de rosée mesurée par le système. La valeur est affichée également par un indicateur à aiguille sur une échelle semi-circulaire qui indique en temps réel l'écart restant jusqu'au point de rosée (indiqué sur fond rouge)</p>	
	Machine arrêtée
	Machine en fonction
	MENU ON/OFF Accès aux menus de démarrage/arrêt
	MENU INFORMATIONS Accès à l'affichage des évolutions, des mesures et de l'état de la machine
	MENU DE CONFIGURATION DU DÉSHUMIDIFICATEUR Accès à la configuration des paramètres utilisateur
	MENU SERVICE Accès à la configuration des paramètres d'usine
	Accès aux informations sur L'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

1.4 Le démarrage et l'arrêt de la machine

Suivre la procédure indiquée dans les tables ci-après.




	<p>NORMAL ON OFF </p>	
--	--	--

Stop

Il existe deux façons d'arrêter (STOP) le déshumidificateur :


- STOP NORMAL (conseillé) :

FR

	<p>NORMAL ON OFF </p> <p>REMARQUES : avant de s'arrêter complètement, le déshumidificateur termine son cycle de régénération. Lors du redémarrage suivant, l'adsorption se fera dans la colonne qui était en cours de régénération avant l'arrêt.</p>	
--	---	--

- STOP IMMÉDIAT :

	<p>STOP DIRECTLY </p> <p>REMARQUES : le déshumidificateur interrompt immédiatement toute activité et l'état de la machine est réinitialisé. Lors du démarrage suivant on aura : la colonne 1 en adsorption et la colonne 2 en régénération.</p>	
--	---	---

	Bouton générique de retour à la fenêtre principale
---	--

1.5 Le menu INFORMATIONS

Le déshumidificateur a été conçu de façon que pendant le processus normal d'**adsorption** d'une colonne, l'autre soit soumise au processus de **régénération**.








La régénération d'une colonne se compose de 4 phases successives distinctes :

1. **vidage** de l'air comprimé se trouvant dans la colonne
2. **chauffage** du matériel adsorbant
3. **refroidissement**
4. **stand-by** de la colonne

Le synoptique du menu INFORMATIONS permet d'identifier quelle est la colonne en cours d'adsorption et la colonne en régénération.

Informations sur le SYSTÈME


Ce menu permet d'obtenir toutes les informations nécessaires pour comprendre l'état de la machine et la valeur des sondes de mesure.

	<p>SYSTEM </p>																					
	<p>Accès aux valeurs des sondes de mesure</p>																					
	<p>Accès aux minuteries qui affichent la durée des différentes phases du fonctionnement du circuit d'adsorption / régénération</p>	 <table border="1" data-bbox="778 1641 1058 1854"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">TIMERS</th> </tr> <tr> <th>COL1</th> <th>COL2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADSORB. (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>DRAIN (s)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>HEATING (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>COOLING (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PRESSURIZ. (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		TIMERS		COL1	COL2	ADSORB. (m)	0	0	DRAIN (s)	0	0	HEATING (m)	0	0	COOLING (m)	0	0	PRESSURIZ. (m)	0	0
	TIMERS																					
	COL1	COL2																				
ADSORB. (m)	0	0																				
DRAIN (s)	0	0																				
HEATING (m)	0	0																				
COOLING (m)	0	0																				
PRESSURIZ. (m)	0	0																				

Le circuit d'adsorption – La régénération de la colonne


Les phases d'adsorption-régénération sont mises en évidence par l'activation d'icônes spécifiques comme illustré dans la table ci-dessous :

FR

	<p>Colonne 1 in adsorption : l'air comprimé circule dans la colonne 1</p> 	<p>Colonne 2 en régénération : vidage éventuel de l'air résiduel</p>
	<p>Colonne 1 en adsorption</p>	<p>Colonne 2 en régénération : chauffage et régulation résis- tance électrique</p>
	<p>Colonne 1 en adsorption</p>	<p>Colonne 2 en régénération : refroidissement</p>
	<p>Colonne 1 en adsorption</p>	<p>Colonne 2 en régénération : stand-by</p>

Naturellement, à la fin de la phase de stand-by, inverser les colonnes.

1.6 Informations sur la révision du LOGICIEL





FR

1.7 Informations sur les ALARMES


En présence d'une alarme la fenêtre ALARMES ACTIVES, automatiquement affichée, indique les alarmes en cours.

Cette fenêtre est accessible de deux façons :

1. En touchant le symbole d'alarme  qui s'affiche dans la fenêtre principale en cas d'alarme.
2. Par le menu INFORMATIONS, comme suit :



Remarque : la présence d'une alarme est indiquée également dans la fenêtre principale par le symbole correspondant, comme illustré dans l'exemple ci-dessous :




1.8 Informations sur les ÉVOLUTIONS des mesures

Il est possible de visualiser l'évolution des mesures principales dans le menu ÉVOLUTIONS .

Il existe deux types d'ÉVOLUTIONS.

La première, dite HYSTORY TREND (historique des évolutions), affiche l'évolution historique du seul point de rosée, et nécessite un temps d'échantillonnage de quelques minutes (remarque : dans la première révision du logiciel l'implémentation de ce graphique n'est pas complète et les données ne sont pas affichées).

La seconde, dite REAL TIME TREND (évolution en temps réel), visualise l'évolution actuelle de la mesure sélectionnée. Son temps d'échantillonnage dure quelques secondes. Dans ce dernier cas, à chaque fois qu'on quitte la fenêtre, le graphique est ré-initialisé.




Il est possible de lire le graphique en touchant les boutons  et  .

Pour interrompre la lecture du graphique, toucher le bouton  .

Pour revenir à l'affichage de départ, toucher le bouton  .

1.9 Le menu CONFIGURATION DÉSHUMIDIFICATEUR


Le menu CONFIGURATION DÉSHUMIDIFICATEUR permet de programmer les principaux paramètres à disposition de l'UTILISATEUR.



Modification d'un paramètre

Pour modifier un paramètre il suffit de toucher « virtuellement » la valeur à modifier. Cette action affiche un clavier qui permet de saisir la nouvelle donnée.

Ci-dessous un exemple de modification du **point de consigne** de la machine :



La modification du paramètre peut se faire en saisissant la nouvelle valeur, ou par les flèches UP/DOWN (HAUT/BAS)

Après avoir saisi la donnée, appuyer **Entrer** pour confirmer





REMARQUE : la valeur minimum et maximum du paramètre est affichée dans la zone supérieure du « clavier »




1.10 Saisie de la DATE DE DERNIÈRE MAINTENANCE

La date de la dernière maintenance est une information fondamentale qui indique en temps utiles la nécessité de remplacer les filtres.

Pour accéder à cette information et pour programmer une nouvelle date, procéder comme suit :





FR

 	<p>DRYER SETTING</p> 	 <p>DRYER SETTINGS</p> <table border="1"> <tr> <td>U1 - Dewpoint SetPoint (°C):</td> <td>-40</td> <td>U7 - BMS Address:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>U2 - Pressure (bar):</td> <td>7</td> <td>U8 - BMS Baudrate: 9600</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)</td> <td>1</td> <td>U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)</td> <td>0</td> <td>U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)</td> <td>0</td> <td>U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>U6 - Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	U1 - Dewpoint SetPoint (°C):	-40	U7 - BMS Address:	1	U2 - Pressure (bar):	7	U8 - BMS Baudrate: 9600	3	U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)	1	U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):	0	U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)	0	U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):	5	U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)	0	U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):	120	U6 - Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)	0		
U1 - Dewpoint SetPoint (°C):	-40	U7 - BMS Address:	1																							
U2 - Pressure (bar):	7	U8 - BMS Baudrate: 9600	3																							
U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)	1	U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):	0																							
U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)	0	U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):	5																							
U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)	0	U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):	120																							
U6 - Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)	0																									

 	 <p>DRYER SETTINGS</p> <p>U13 - Enable Money: (0=No; 1=Yes) 0</p> <p>MAINTENANCE</p> <p>Last Maintenance Date: 20 12 / 1 / 22</p> <p>Update Maint. Date (0= No; 1= Yes): 0</p>	<p>Pour mettre à jour la date, saisir</p> <p>Update Maint.Date = 1.</p>
---	--	--

1.11 Saisie de la DATE/HEURE

Utiliser la procédure Modification d'un paramètre pour saisir les valeurs correctes dans les champs : Année-Mois-Jour, Heure-Minute.

 	<p>DATE TIME</p> 	 <p>DRYER SETTINGS</p> <table border="1"> <tr> <td>U1 - Dewpoint SetPoint (°C):</td> <td>-40</td> <td>U7 - BMS Address:</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>U2 - Pressure (bar):</td> <td>7</td> <td>U8 - BMS Baudrate: 9600</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)</td> <td>1</td> <td>U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)</td> <td>0</td> <td>U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)</td> <td>0</td> <td>U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>U6 - Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	U1 - Dewpoint SetPoint (°C):	-40	U7 - BMS Address:	1	U2 - Pressure (bar):	7	U8 - BMS Baudrate: 9600	3	U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)	1	U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):	0	U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)	0	U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):	5	U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)	0	U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):	120	U6 - Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)	0		
U1 - Dewpoint SetPoint (°C):	-40	U7 - BMS Address:	1																							
U2 - Pressure (bar):	7	U8 - BMS Baudrate: 9600	3																							
U3 - Regener.Mode: (1=Norm.; 2=Forc.)	1	U9 - Moisture Drain Mode (0=con; 1= tim; 2=cap):	0																							
U4 - Alarm Rel. Mode: (0=Alrm&Wrn; 1=Alrm)	0	U10 - Timed Moisture Drain Ton (s):	5																							
U5 - ByPass Mode: (0=Closed; 1=Open)	0	U11 - Timed Moisture Drain Toff (s):	120																							
U6 - Dewpoint Meter: (0=No FIT; 1=FIT)	0																									

1.12 Sélection de la LANGUE

Accéder à la fenêtre de sélection de la LANGUE et toucher le drapeau de la langue voulue.




FR

1.13 Le Menu SERVICE

Le menu SERVICE permet de programmer des paramètres confidentiels de la machine.

L'accès à ces données doit se faire avec **précautions** et être confié exclusivement à un **personnel expert**.

L'accès à ce menu se fait bien sûr sous mot de passe (« 2 »).



1.14 Le Menu ENERGY SAVING (économie d'énergie)





La machine est en mesure de calculer et d'afficher la quantité de kWh économisés en comparaison avec les technologies suivantes :

- Heatless
- Heat Regenerated
- Blower



Après application d'un facteur de conversion, il est également possible d'afficher le montant de l'économie à côté des consommations.

Toutes ces informations sont accessibles et programmables comme suit :

FR

		 kWh économisés  Montant économisé
---	--	---



1.15 Configuration de l'ENERGY SAVING (économie d'énergie)

		<p>E1 = sélection du type de monnaie</p> <p>E2 = facteur de conversion montant/kWh (exemple 0,12€/kWh)</p> <p>E3 = sélection du type de technologie comparative</p>
---	---	---

Visualisation des kWh économisés dans la page principale

Il peut être intéressant d'afficher dans la fenêtre principale le nombre de kWh économisés par rapport à une autre technologie.

Pour ce faire, accéder à la fenêtre *Configuration de l'économie d'énergie* et procéder comme suit :

	<p>Le résultat de ce paramétrage est visible dans la fenêtre principale</p>	
---	---	--

1.16 Caractéristiques techniques pGD7” Afficheur

Paramètres

Alimentation 24 Vcc (18 à 30 Vcc)

Courant absorbé 0.7A à 24 Vcc (max.)

Fusible automatique

Poids approx 1.0 kg

Batterie rechargeable au lithium, non remplaçable par l'utilisateur

Afficheur

Résolution 800x480, WVGA

Zone afficheur active 7” diagonale

Couleurs 64 K

Rétro-éclairage LED

Luminosité 160 Cd/m2 typ.

Réglage luminosité Oui

Prérequis du système

Système d'exploitation Microsoft Windows CE 6.0

Interface opérationnelle

Touchscreen Analog resistive

Interfaces

Port Ethernet 10/100 Mbit

Port USB Host interface, vers. 2.0 Host interface, vers. 1.1

Port série 1 : Com1 RS232, RS485, RS422, configurable via logiciel

Port série 2 : Com2 RS232, RS485, RS422, configurable via logiciel

Port aux. non actif

Fonctions

Graphique vectorielle Oui, support SVG 1.0 inclus

Objets dynamiques Oui. Visibilité, position, rotation

Polices-TrueType Oui

Multi-protocole Oui, maximum 2 pilotes

Historique et évolutions Oui Limité à la mémoire de la Flash memory

Multilingue

Oui, avec programmation de la langue exécutable limité uniquement par la mémoire disponible

Alarmes Oui

Liste évènements Oui

HW Horloge temps réel Oui, avec batterie de back-up

Ronfleur « Beep » à la pression du bouton (configurable)

Conditions générales

Température de travail 0 à 50 °C

Température de remisage -20 à 70 °C

Humidité de travail et remisage 5 – 85 % humidité relative, non-condensante

Degré de protection IP65 (front panel) - IP20 (rear)

Dimensions

Panneau frontal LxH 187x147 mm

Perçage AxB 176x136 mm

Profondeur D+T 45+4 mm

1.17 Branchements électriques

FR





Fig.4

Legenda:

1. Alimentazione / Power supply
2. Aux Port: non attiva / inactive
3. PLC Port: Com1
4. PC/Printer Port: Com2
5. Ethernet port
6. USB Port



1 TOUCH-SCREEN DISPLAY USER MANUAL

1.1 General

The pGD Touch graphic terminals belong to the new range of TFT touch-screen displays designed to provide a simple, intuitive interface between the user and the controls.

The system's electronics, libraries and advanced functions make it possible to manage high-resolution images and advanced functions to obtain a high aesthetic standard.

All the displays in the new range are programmable using 1tool.

1.2 Use of the touch-screen display

The structure of the dialogue boxes that can be accessed from the menus allows you to display, analyse and set the typical parameters of an dryer.

You can access the various menus quickly and intuitively by pressing virtual buttons on the screen with your finger.









1.3 Main page

The main page shows the key information for the customer, including the dewpoint temperature and the buttons for accessing the sub-menus.

EN






The information displayed is described in the table below:

	<p>The current dewpoint temperature measured by the system is displayed in the middle of the first window. This value is also indicated by a needle on a semi-circular scale, which shows at a glance how far the value is from the high dewpoint temperature zone (marked with a red background)</p>
	<p>Machine OFF</p>
	<p>Machine ON</p>
	<p>ON/OFF MENUS Access to the start/stop menus</p>
	<p>INFORMATION MENU Access to the display of trends, measurements and machine status</p>
	<p>DRYER SETTINGS MENU Access to the setting of user parameters</p>
	<p>SERVICE MENU Access to the setting of factory parameters</p>
	<p>Access to ENERGY SAVING information</p>

1.4 Starting and stopping the machine




Follow the procedure described in the tables below.

	<p>NORMAL ON OFF </p>	
--	--	--




Stop


The dryer has two possible STOP modes:

- NORMAL ON OFF (recommended):

	<p>NORMAL ON OFF </p> <p>NOTE: before stopping definitively, the dryer completes its regeneration cycle. When it restarts, adsorption will take place in the column that was under regeneration before the stop.</p>	
--	--	--

- STOP DIRECTLY:

	<p>STOP DIRECTLY </p> <p>NOTE: the dryer interrupts all operations immediately and the machine status is reset. When the system restarts, column 1 will be in adsorption and column 2 in regeneration.</p>	
--	--	---

	Generic button for going back to the main page
---	--

1.5 INFORMATION menu

The dryer is designed in such a way that during the normal **adsorption** process of one column, the other column undergoes **regeneration**.








The regeneration of a column involves a succession of 4 distinct phases:

1. **discharge** of the compressed air in the column
2. **heating** of the adsorbent material
3. **cooling**
4. **stand-by** of the column

The synoptic panel in the INFORMATION menu shows which column is currently in adsorption and which is in regeneration.






SYSTEM information

From this menu, you can obtain all the necessary information for determining the status of the machine and the value of the measuring probes.

	<p>SYSTEM </p>																					
	<p>Access to the measuring probe values</p>																					
	<p>Access to the timers that show the times associated with the various operating phases of the adsorption/regeneration circuit</p>	 <table border="1" data-bbox="778 1641 1058 1854"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">TIMERS</th> </tr> <tr> <th>COL1</th> <th>COL2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ADSORB. (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>DRAIN (s)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>HEATING (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>COOLING (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PRESSURIZ. (m)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		TIMERS		COL1	COL2	ADSORB. (m)	0	0	DRAIN (s)	0	0	HEATING (m)	0	0	COOLING (m)	0	0	PRESSURIZ. (m)	0	0
	TIMERS																					
	COL1	COL2																				
ADSORB. (m)	0	0																				
DRAIN (s)	0	0																				
HEATING (m)	0	0																				
COOLING (m)	0	0																				
PRESSURIZ. (m)	0	0																				


Adsorption circuit – Column regeneration

The adsorption-regeneration phases are highlighted by the activation of specific icons, as shown in the table below:

	<p>Column 1 in adsorption: The compressed air circulates through column 1</p> 	<p>Column 2 in regeneration: Discharge of any air present</p>
	<p>Column 1 in adsorption</p>	<p>Column 2 in regeneration: Heating and Modulation of electrical resistance</p>
	<p>Column 1 in adsorption</p>	<p>Column 2 in regeneration: Cooling</p>
	<p>Column 1 in adsorption</p>	<p>Column 2 in regeneration: stand-by</p>

At the end of the stand-by phase, the columns are obviously inverted.


1.6 SOFTWARE revision information




1.7 ALARM information


If an alarm is triggered, the ACTIVE ALARMS page is displayed automatically, to show which alarms are currently active.

This page can be accessed in two ways:

1. By touching the alarm symbol , which appears in the main page in the event of an alarm.
2. From the INFORMATION menu, as per the following procedure:



Note: The triggering of an alarm is also indicated in the main page by the activation of the symbol, as shown in the example below:



1.8 Measurement TREND information


You can display the main measurement trends by accessing the TREND menu.



There are two types of TREND.


The first, known as HISTORY TREND, shows the historic trend of the dewpoint temperature only, and has a sampling time of a few minutes. (note: in the first revision of the software, this graphic is not fully implemented and the data are not displayed).

The second, known as REAL-TIME TREND, shows the current trend of the selected measurement, and has a sampling time of a few minutes. Furthermore, each time you exit the window, the graphic is reset.

EN



You can scroll through the graphic using the  and  buttons.


You can stop scrolling by pressing  .

You can go back to the initial view by pressing .

1.9 DRYER SETTINGS MENU

In the DRYER SETTINGS menu, you can set the main parameters at the disposal of the USER.


EN



Modifying a parameter

To modify a parameter, simply touch the value you want to change. This will call up a virtual keypad, with which you can enter the new value.

The example below shows how to modify the machine's **Setpoint**:



The virtual keypad shows the current value '-40' and a range from 'Old -40' to 'Max 20'. The keypad includes numeric keys (0-9), arrow keys (UP, DOWN, LEFT, RIGHT), and function keys (Esc, Del, Enter).

You can modify the parameter either by typing in the new value or by using the UP/DOWN arrow keys.





Type in the value and press **Enter** to confirm




NOTE: The minimum and maximum value for the parameter in question are shown at the top of the virtual keypad

1.10 Setting the LAST MAINTENANCE DATE

The last maintenance date is an essential piece of information to enable the system to activate the 'change filters' alarm at the right time.





To access this information and set a new date, follow the procedure described below:

 	<p>DRYER SETTING</p> 	
---	---	--

 		<p>To update the date, set Update Maint.Date = 1.</p>
---	---	--


1.11 Setting the DATE/TIME

Use the Modifying a Parameter procedure to set the correct values in the various fields: Year-Month-Day, Hour-Minute

 	<p>DATE TIME</p> 	
---	---	--


1.12 Setting the LANGUAGE

Open the LANGUAGE window and press the flag representing the language you want.



1.13 SERVICE Menu

The SERVICE menu is for setting the machine's confidential parameters. These data must be accessed with **caution** and by **expert personnel** only. To access this menu, therefore, you need to type in a password ("2").







1.14 ENERGY SAVING menu

The machine can determine and display the number of kWh saved compared with any of the following technologies:

- Heatless
- Heat Regenerated
- Blower



By using this number with an appropriate conversion factor, you can also display the amount saved in monetary terms.

All this information can be accessed and set by means of the following procedure:

		 kWh saved  Monetary sum saved
---	--	---

EN



1.15 ENERGY SAVING configuration

		<p>E1 = select currency</p> <p>E2 = conversion factor amount/kWh (e.g. 0.12€/kWh)</p> <p>E3 = select technology with which to compare</p>
---	---	---

Displays kWh saved in the main page

It may be of interest to keep the number of kWh that the machine is saving compared with an alternative technology displayed in the main page.

To do this, go to the *Energy Saving Configuration* page and follow the procedure below:

	<p>You can see the result of this setting if you go back to the main page</p>	
--	---	--

1.16 Technical specifications of the pGD7" Display

Ratings

Supply voltage 24 V DC (18 to 30 V DC)

Current consumption 0.7A at 24 V DC (max.)

Automatic Fuse

Weight Approx 1.0 kg

Rechargeable lithium battery, not replaceable by user

Display

Resolution 800x480, WVGA

Active display area 7" diagonal

Colours 64 K

LED back-lighting

Brightness 160 Cd/m² typ.

Brightness control Yes

System requirements

Operating system: Microsoft Windows CE 6.0

Operating interface

Touchscreen Analog resistive

Interfaces

10/100 Mbit Ethernet port

Host interface USB port, vers. 2.0 Host interface, vers. 1.1

Serial port 1: Com1 RS232, RS485, RS422, configurable via software

Serial port 2: Com2 RS232, RS485, RS422, configurable via software

Aux Port not active

Functions

Vectorial graphics Yes, including SVG 1.0 support

Dynamic objects Yes. Visibility, position, rotation

Font-TrueType Yes

Multi-Protocol Yes, maximum 2 drivers

History and trends Yes. Limited to Flash memory

Multiple languages

Yes, with setting of run-time language and limited only by the available memory

Alarms Yes

Events list Yes

Hardware Real-Time Clock Yes, with back-up battery

Buzzer "Beep" when the touch-screen is pressed (configurable)

Ambient conditions

Operating temperature 0 to 50°C

Storage temperature -20 to 70°C

Operating and storage humidity 5 – 85% relative humidity, non-condensing

Protection rating IP65 (front panel) - IP20 (rear)

Dimensions

Front panel LxH 187x147 mm

Drilling AxB 176x136 mm

Depth D+T 45+4 mm

EN

1.17 Circuit Diagrams





Fig.4

Legenda:

1. Alimentazione / Power supply
2. Aux Port: non attiva / inactive
3. PLC Port: Com1
4. PC/Printer Port: Com2
5. Ethernet port
6. USB Port





A division of Parker Hannifin Corporation

Parker Hannifin Manufacturing S.r.l.

Sede Legale: Via Privata Archimede, 1- 2009 Corsico (MI) Italy

Sede Operativa: **Gas Separation and Filtration Division EMEA** - Strada Zona Industriale, 4
35020 S. Angelo di Piove (PD) Italy

tel +39 049 971 2111- fax +39 049 9701911

Web-site: www.parker.com/hzd

e-mail: technical.support.hiross@parker.com